

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОАО МИПП-НПО "ПЛАСТИК"
№ РОСС RU. 0001.22ХП71 от 10.06.2011г.
123995, г. Москва, Бережковская наб., д.20, стр.10

ПРОТОКОЛ № 27
Испытания трубы гофрированной одностенной
дренажной из ПНД

26 марта 2013г.

Испытываемые образцы Трубы гофрированные дренажные
одностенные из ПНД
Ø110мм (зелёного цвета).
Предъявитель образцов..... ЗАО «Рувинил».
Метод испытания ГОСТ 4651-82,
ТУ 2248-002-18669258-2006.

№/№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Кольцевая жёсткость	кПа	6,8

Руководитель АИЛ



Алмаева Л.С.

Отв. исполнитель



Сиротинин А.С.

